

Záznam o vykonaní preventívnej protipožiarnej prehliadky bytového domu
(Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom, vyhláška č. 121/2002 Z.z.)

Bola vykonaná: preventívna protipožiarňa prehliadka spoločných častí bytového domu, kontrola požiarneho uzáverov, kontrola a označovanie únikových ciest, únikových východov, kontrola udržiavania trvale voľného prístupu zásahových ciest, kontrola akčioschopnosti požiarneho zariadení, kontrola a udržiavanie trvale voľného prístupu k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu a vody.

Adresa bytového domu: **Družstevná 28, Modra**

Dátum vykonania preventívnej protipožiarnej prehliadky: 28.04.2020

Zistené skutočnosti a nedostatky s uvedením opisu a miesta ich zistenia:

Navrhované opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov	
4 nadzemné podlažie	
– nezabezpečenie trvalo voľných únikových ciest na spoločnej chodbe (1 ks skrinka na topánky)	Bezodkladne odstrániť a trvale udržiavať voľné únikové cesty.
2 nadzemné podlažie	
– nezabezpečenie trvalo voľných únikových ciest na spoločnej chodbe (1 ks skrinka na topánky)	Bezodkladne odstrániť a trvale udržiavať voľné únikové cesty.
Pivničné priestory	
– nezabezpečenie trvale voľného prístupu v pivničných priestoroch (hlavná chodba -televízor, akvárium, 4ks umelé stoličky)	Bezodkladne odstrániť a sprístupniť prechod cez spoločnú chodbu pivničných priestorov
Požiarne uzávery (požiarne dvere) obyčajné dvere bez preukázania ich požiarnej odolnosti.	Zabezpečiť podľa požiarneho projektu
kotolňa	
V priestore kotla nainštalované nepotrebné predmety	Bezodkladne odstrániť všetky predmety, ktoré nesúvisia s prevádzkou kotla

Meno, priezvisko a podpis technika požiarnej ochrany: Miroslav Grof



Meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá bola oboznámená s výsledkom preventívnej protipožiarnej prehliadky : _____

