Záznam o vykonaní preventívnej protipožiarnej prehliadky bytového domu
(Zákon č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi, vyhláška č.121/2002 Z.z)

Bola vykonaná: preventívna protipožiarna prehliadka spoločných častí bytového domu, kontrola požiarnych uzáverov, kontrola a označovanie únikových ciest, únikových východov, kontrola udržiavania trvale voľného prístupu zásahových ciest, kontrola akcieschopnosti požiarnych zariadení, kontrola a udržiavanie trvale voľného prístupu k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu a vody.

Adresa bytového domu: **Komenského 26,28, Modra**

Dátum vykonania preventívnej protipožiarnej prehliadky: 28.04.2020

Zistené skutočnosti a nedostatky s uvedením opisu a miesta ich zistenia:	Navrhované opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
Komenského 26	
medziposchodie 5-6	
-nezabezpečenie trvalo voľných únikových ciest na spoločnej chodbe – (polica 1 ks, kvetináč 1ks)	Bezodkladne odstrániť a trvale udržiavať voľné únikové cesty.
medziposchodie 4-5	
-nezabezpečenie trvalo voľných únikových ciest na spoločnej chodbe – (veľká drevená skriňa 1 ks)	Bezodkladne odstrániť a trvale udržiavať voľné únikové cesty.
medziposchodie 3-4	
-nezabezpečenie trvalo voľných únikových ciest na spoločnej chodbe – (kvetináč 1 ks)	Bezodkladne odstrániť a trvale udržiavať voľné únikové cesty.
medziposchodie 2-3	
-nezabezpečenie trvalo voľných únikových ciest na spoločnej chodbe –(kvetináč 1 ks)	Bezodkladne odstrániť a trvale udržiavať voľné únikové cesty.
2 nadzemné podlažie	
-nezabezpečenie trvalo voľných únikových ciest na spoločnej chodbe –(drevená polica 1 ks)	Bezodkladne odstrániť a trvale udržiavať voľné únikové cesty.
medziposchodie 1-2	
-nezabezpečenie trvalo voľných únikových ciest na spoločnej chodbe – (drevený stôl 1 ks)	Bezodkladne odstrániť a trvale udržiavať voľné únikové cesty.
1 nadzemné podlažie	
-nezabezpečenie trvalo voľných únikových ciest na spoločnej chodbe –(drevený botník)	Bezodkladne odstrániť a trvale udržiavať voľné únikové cesty.

Meno, priezvisko a podpis technika požiarnej ochrany: Miroslav Grof _____

Meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá bola oboznámená s výsledkom preventívnej protipožiarnej prehliadky : _____ _____

Zistené skutočnosti a nedostatky s uvedením opisu a miesta ich zistenia:	Navrhované opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
Pivničné priestory	
-pravá strana pivnice: požiarny uzáver (požiarne dvere) obyčajné dvere bez preukázania ich požiarnej odolnosti. Nad dverami porušená stavebná konštrukcia.	Zabezpečiť požiarny uzáver podľa požiarneho projektu. Zamurovať bezodkladne 3 ks prestupy v stavebnej konštrukcii nad dverami.
-ľavá strana pivnice: požiarny uzáver (požiarne dvere) obyčajné dvere bez preukázania ich požiarnej odolnosti. Nad dverami porušená stavebné konštrukcia.	Zabezpečiť požiarny uzáver podľa požiarneho projektu. Zamurovať bezodkladne 6 ks prestupy v stavebnej konštrukcii nad dverami.
- miestnosť v ľavej časti pivnice: nezabezpečenie trvale voľného prístupu k uzáveru rozvodového zariadenia vody	Zabezpečiť a udržiavať trvale voľný prístup k uzáveru rozvodového zariadenia vody.
Komenského 28	
medziposchodie 5-6	
nezabezpečenie trvalo voľných únikových ciest na spoločnej chodbe –(drevená skriňa 1 ks, kvetináč 2 ks)	Bezodkladne odstrániť a trvale udržiavať voľné únikové cesty.
medziposchodie 4-5	
nezabezpečenie trvalo voľných únikových ciest na spoločnej chodbe –(drevené stoličky 3 ks, kvetináče 7 ks, polica 1 ks)	Bezodkladne odstrániť a trvale udržiavať voľné únikové cesty.
medziposchodie 3-4	
nezabezpečenie trvalo voľných únikových ciest na spoločnej chodbe –(stolička 1 ks, kvetináč 1 ks)	Bezodkladne odstrániť a trvale udržiavať voľné únikové cesty.
medziposchodie 1-2	
nezabezpečenie trvalo voľných únikových ciest na spoločnej chodbe –(kvetináč 1 ks)	Bezodkladne odstrániť a trvale udržiavať voľné únikové cesty.
Pivničné priestory	
-ľavá strana pivnice: požiarne uzávery (požiarne dvere) obyčajné dvere bez preukázania ich požiarnej odolnosti.	Zabezpečiť požiarny uzáver podľa požiarneho projektu.
nad dverami porušená stavebná konštrukcia	Zamurovať bezodkladne prestupy v stavebnej konštrukcii nad dverami.
- pravá strana pivnice: požiarne uzávery (požiarne dvere) obyčajné dvere bez preukázania ich požiarnej odolnosti.	Zabezpečiť požiarne uzávery podľa požiarneho projektu
nad dverami porušená stavebná konštrukcia	Zamurovať bezodkladne prestupy v stavebnej konštrukcii nad dverami.

Meno, priezvisko a podpis technika požiarnej ochrany: Miroslav Grof _____

Meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá bola oboznámená s výsledkom preventívnej protipožiarnej prehliadky : _____