

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla:

TEPLO MODRA s.r.o.

Adresa:

Šúrska 5, 900 01 Modra

IČO:

43 805 426

Rok	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla		Energetická účinnosť rozvodu tepla
			dodaného do rozvodu tepla	na výstupe z rozvodu tepla	
2015	Sekund. rozvod z kotolne Majolika I.	TV	1111 MWh	1030 MWh	92,71 %
2015	Sekund. rozvod z kotolne Majolika II.	TV	1190	1068	89,75
2015	Sekund. rozvod z kotolne Stred	TV	2463	2212	89,81
2015	Sekund. rozvod z OST VS II.	TV	1143	1028	89,94