

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

príloha č. 7 k vyhláške č.428/2010

Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla: TEPLLO MODRA s.r.o.

Adresa: Šúrska 5, 900 01 Modra

IČO: 43 805 426

Rok	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla	Množstvo tepla	Energetická účinnosť rozvodu tepla	Komentár
			dodanéh odo rozvodu tepla MWh	na výstupe z rozvodu tepla MWh		
2015	Sekundárny rozvod z kotolne Majolika I.	TV	1062	989,1	93,14	
2015	Sekundárny rozvod z kotolne Majolika II.	TV	1184	1054,2	89,04	
2015	Sekundárny rozvod z kotolne Stred	TV	2293,9	2036,9	88,80	
2015	Sekundárny rozvod z OST VS II.	TV	1080,3	964,4	89,27	
					#####	