

VÝPOČET FAKTORA PRIMÁRNEJ ENERGIE SYSTÉMU CENTRALIZOVANÉHO ZÁSOBOVANIA TEPLOM

SLUŽBY MODRA s. r. o., Modra

Bilančný rok 2024.

V zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 308/2016 Z.z. o výpočte faktora primárnej energie (f_{P-CZT}) systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) platnej od 01.01.2017 je faktor primárnej energie pre systém CZT spoločnosti SLUŽBY MODRA, s.r.o. stanovený na základe priemerných hodnôt za bilančné obdobie nasledovne:

f_{P-CZT} pre sústavu CZT Majolika I, Modra – 0,62

f_{P-CZT} pre sústavu CZT Majolika II, Modra – 0,63

f_{P-CZT} pre sústavu CZT Majolika III, Modra – 0,60

f_{P-CZT} pre sústavu CZT STRED, Modra – 0,63

f_{P-CZT} pre sústavu CZT Malé Hliny, Modra – 1,03

Vypracoval: Ing. Ján Zigo, SLUŽBY MODRA, s. r. o.

SLUŽBY MODRA
Šúrska 5
900 01 MODRA
2